



ООО «СНВ»
 Россия, г. Рязань, 390047,
 ул. Куйбышевское шоссе, 41 лит. Д Тел. / факс (4912) 21-02-15
 e-mail: 451694@mail.ru

**ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИПН- 24/12 В «АЯКС»
 ЭТИКЕТКА
 АТФЕ.469445.001-01 ЭТ**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Импульсный преобразователь напряжения ИПН- 24/12 В «АЯКС» предназначен для преобразования нестабилизированного входного напряжения постоянного тока, находящегося в пределах от 19 до 28 В, в выходное стабилизированное напряжение 12 В постоянного тока. Преобразователь рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающей среды от -30 °С до +40 °С и относительной влажности не более 90%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входное напряжение питания постоянного тока входное номинальное24 В
- допустимые значения от 19 до 28 В (максимальное, не приводящее к повреждениям ...28 В, не тестируется).
- собственный ток потребления - не более 30 мА.
- мощность потребления - не более 0,8 Вт.
- Преобразователь обеспечивает:
- выходное напряжение 12 В ± 1 В;
- номинальный выходной ток, не более 180 мА.

Габаритные размеры преобразователя не превышают 110 x 60 x 30 мм.
 Масса преобразователя не превышает - 0,1 кг.
 Средний полный срок службы преобразователя - 12 лет.
 Преобразователь выполнен в пластиковом корпусе с кронштейнами для крепления

КОМПЛЕКТНОСТЬ

преобразователь ИПН- 24/12 В «АЯКС» - 1 шт.
 этикетка 1 экз.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ИПН- 24/12 В «АЯКС» заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 1 год с момента (даты) выпуска преобразователя ИПН- 24/12 В «АЯКС»
 Гарантия не распространяется на преобразователь ИПН- 24/12 В «АЯКС», имеющий внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию преобразователя.
 Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Послегарантийный ремонт преобразователя производится по отдельному договору.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.
 В акте должны быть указаны: вид (характер) неисправности, дата и место установки устройства, и адрес потребителя.

Свидетельство о приемке

Преобразователь напряжения
 ИПН- 24/12 В «АЯКС» _____ Дата выпуска _____
 соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Отметки о вводе в эксплуатацию

Монтажная организация _____
 Название изделия ИПН- 24/12 В «АЯКС» _____
 Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20__ г. м.п.
 Служебные отметки _____

Отметки продавца

Продавец _____
 Название изделия ИПН- 24/12 В «АЯКС» _____
 Дата продажи « ____ » _____ 20__ г. м.п.

