



ООО «СНВ»  
Россия, г. Рязань, 390047,  
ул. Куйбышевское шоссе, 41 лит. Д Тел. / факс (4912) 21-02-15  
e-mail: [451694@mail.ru](mailto:451694@mail.ru)

**ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ИПН- 12/24 В «АЯКС»  
ЭТИКЕТКА  
АТФЕ.469445.001 ЭТ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

Импульсный преобразователь напряжения ИПН- 12/24 В «АЯКС» предназначен для преобразования нестабилизированного входного напряжения постоянного тока, находящегося в пределах от 10 до 14 В, в выходное стабилизированное напряжение 24 В постоянного тока. Преобразователь рассчитан на круглосуточный режим работы при температуре окружающей среды от -30 °С до +40 °С и относительной влажности не более 90%.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Входное напряжение питания постоянного тока входное номинальное .....12 В  
- допустимые значения от 9 до 18 В (максимальное, не приводящее к повреждениям ... 18 В, не тестируется).  
- собственный ток потребления ..... - не более 30 мА.  
- мощность потребления ..... - не более 0,8 Вт.

- Преобразователь обеспечивает:  
- выходное напряжение ..... 24 В ± 1 В;  
- номинальный выходной ток, не более ..... 180 мА.

Габаритные размеры преобразователя не превышают 110 x 60 x 30 мм.

Масса преобразователя не превышает - 0,1 кг.

Средний полный срок службы преобразователя - 12 лет.

Преобразователь выполнен в пластиковом корпусе с кронштейнами для крепления

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

- преобразователь ИПН- 12/24 В «АЯКС» - 1 шт.  
этикетка 1 экз.

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие преобразователя ИПН- 12/24 В «АЯКС» заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Срок гарантии устанавливается 1 год с момента (даты) выпуска преобразователя ИПН- 12/24 В «АЯКС»

Гарантия не распространяется на преобразователь ИПН- 12/24 В «АЯКС», имеющий внешние повреждения и следы вмешательства в конструкцию преобразователя.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

Послегарантийный ремонт преобразователя производится по отдельному договору.

**УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ**

Отметки продавца и монтажной организации в паспорте изделия, равно как и наличие самого паспорта и руководства по эксплуатации являются не обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

**СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ**

Потребитель имеет право предъявить рекламацию об обнаружении несоответствия прибора техническим параметрам, приведенным в настоящем руководстве, при соблюдении им условий хранения, установки и эксплуатации прибора.

Рекламация высылается по адресу предприятия-изготовителя с актом, подписанным руководителем технической службы предприятия-потребителя.

В акте должны быть указаны: вид (характер) неисправности, дата и место установки устройства, и адрес потребителя.

**Свидетельство о приемке**

Преобразователь напряжения

ИПН- 12/24 В «АЯКС»

Дата выпуска \_\_\_\_\_

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы контроля качества

**Отметки о вводе в эксплуатацию**

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Название изделия ИПН- 12/24 В «АЯКС»

Дата ввода в эксплуатацию « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

**Отметки продавца**

Продавец \_\_\_\_\_

Название изделия ИПН- 12/24 В «АЯКС»

Дата продажи « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. м.п.

